

Сведение о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за  
2017г.

Наименование органа осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Управление федеральной по надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	<p>1. Визуальный осмотр территории, помещений пребывания детей и вспомогательных помещений, пищеблока, медицинского блока, санитарных узлов др. с целью проверки соблюдения требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы объекта;</p> <p>2. Анализ документов и представленной информации, в том числе режима обучения, питания учащихся, сопроводительных документов на питание, журналов, данных лабораторных, инструментальных исследований в рамках производственного контроля, договоров на вывоз ТБО, ЖБО и медицинских отходов, на утилизацию люминесцентных ламп, на проведение дератизационных и дезинсекционных</p>	01.08.2017г.- 28.08.2017г.	<p>СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:</p> <p>- п.3.9. – площади теневых навесов для защиты детей от солнца и осадков, установленные на территории каждой групповой площадки менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребенка, кровля теневого навеса (шифер) для детей 1 младшей группы Б имеет механические повреждения (дыры) – протекторы;</p> <p>- п.3.10 – деревянные полы теневого навеса для детей средней группы имеет механические повреждения (доски сгнили и провалились);</p> <p>- п.4.16. – остекление окон в туалете 1 младшей</p>	<p>Проведен косметический ремонт всех помещений МКДОУ д/с №13 с. Арзгир; Заменены оконные блоки в здании МКДОУ д/с №13 с. Арзгир; МКДОУ д/с №13 с. Арзгир включен в очередность по замене теневых навесов.</p>

	<p>мероприятий;</p> <p>3.Отбор проб для проведения лабораторных исследований, анализ полученных результатов;</p> <p>4.Анализ результатов иммунизаций детей и воспитателей и других документов;</p> <p>5.Иные мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований законодательства Российской</p>		<p>группе А , в раздевальной 1 младшей группы Б, туалете 2 группы раннего возраста А не выполнено из цельного стеклопалатна , не проводится замена разбитых стекол;</p> <p>5.1. – стены в игровой и туалете 2 младшей группе имеют отделку водоэмульсионной побелкой, которая имеет щели, трещины, следы обсыпания штукатурки и не допускают уборку влажным способом и дезинфекцию;</p> <p>П.17.1. – из-за ветхости оконных рам и подоконников всех помещений, невозможно проведение уборки влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых окнах мест скопления пыли (подоконников)</p>	
<p>ФИНАНСОВОЙ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ</p>	<p>Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о размещении заказов и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.</p>	<p>04.07.2017г. – 31.07.2017г.</p>	<p>Обнаружены нарушения при определении совокупного годового объема закупок ( СГОЗ) по п.16. ст.3 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ .Не своевременно внесены изменения в план-</p>	<p>Нарушения устранены</p>

			<p>график, размещенный на официальном сайте, руководствоваться в соответствии с ч. 2 ст. 112 Федерального закона № 44 – ФЗ</p> <p>В нарушение п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. экспертиза не проведена по заключенным договорам и нет актов приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.</p> <p>В нарушении с ч. 2,3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 –ФЗ не в полном объеме размещена информация об исполнении контрактов в разделе « Реестр контрактов» на официальном сайте ЕИС.</p> <p>Нарушение порядка ведения реестра закупок.</p>	
<p>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)</p>	<p>Контроль исполнения требований нормативных правовых актов в области экологического технологического законодательства</p>	<p>11.08.2017г.- 18.08.2017г.</p>	<p>1. Нет паспортов заземляющих устройств предприятия с привязками к капитальным сооружением.</p> <p>2. Не уточнены надписи диспетчерских наименований на вводном щите,</p>	<p>Нарушения устранены.</p>

			<p>распределительных щитах, щитов освещения. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (Маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.</p> <p>3. Нет схем электроснабжения здания детского сада.</p>	
<p>Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий</p>	<p>Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами</p>	<p>07.12.2017г.- 11.01.2018г.</p>	<p>У пожарного гидранта оборудовать указатель, выполненный с использованием светоотражающего покрытия</p>	<p>Нарушения устранены.</p>